

Экз. Заказчик

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ " Зеленая Роцца-1"  
Дюмин В.М.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Зеленая Роцца Сервис"  
Мойров И.Ю.

" 26 " декабря 20 18 г.

" 26 " декабря 20 18 г.

**ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЦЦА-1"  
на ЯНВАРЬ 2019 год**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
	Ежедневное дежурство		ежедневно	Бобылев С.Н.; Болотный Н.М.; Калинин А.М.; Лашко Н.С.	
<b>Юго-Западный микрорайон</b>					
1.	<b>Канализационная сеть</b>				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	9; 10; 11	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Калинин А.М.; Лашко Н.С.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.	<b>Напорная канализация</b>				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	9; 10; 11	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Калинин А.М.; Лашко Н.С.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-1			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
3.	<b>Канализационные насосные станции №1; №6</b>				
3.1.	Колодцы	ТО-1	12	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Калинин А.М.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7.	Штанги	ТО-2			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2	12	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Калинин А.М.	
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2			
<b>Западный микрорайон</b>					
<b>1.</b>	<b>Канализационная сеть</b>				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	13; 14; 15; 16	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Калинин А.М.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
<b>2.</b>	<b>Напорная канализация</b>				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	13; 14; 15; 16	Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Калинин А.М.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-1			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
<b>3.</b>	<b>Канализационные насосные станции №№-2А; 2В; 3В</b>				
3.1.	Колодец .	ТО-1	17	Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7.	Штанги	ТО-2			
3.8.	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9.	Вытяжная труба с дефлектором	ТО-2			
<b>3.</b>	<b>Канализационные насосные станции №№-2Б; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 5А; 6А; 7.</b>				
3.1.	Колодец	ТО-1	22; 23; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Бобылев С.Н.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
3.3	Поплавковые датчики уровня .	ТО-2	22; 23; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Бобылев С.Н.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.	
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7	Штанги	ТО-2			
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2			
№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
<b>4</b>	<b>Напорный коллектор</b>				
4.1	Магистральная трасса от ГКНС до Голицынских очистных сооружений	ТО-2	29; 30	Сэрэтяну Ф.П.; Бобылев С.Н.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.	
4.2	Камеры переключения	ТО-1			
4.3	Смотровые колодцы	ТО-1			
4.4	Задвижки фланцевые	ТО-1			
<b>5</b>	<b>Главная канализационная насосная станция</b>				
5.1	Здание ГКНС	ТО-1	31	Сэрэтяну Ф.П.; Бобылев С.Н.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.	
5.2	Колодец ГКНС	ТО-1			
5.3	Центробежные насосы	ТО-2			
5.4	Расходомеры ультразвуковые	ТО-2			
5.5	Напорные патрубки	ТО-2			
5.6	Задвижки фланцевые	ТО-2			
5.7	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
5.8	Штанги	ТО-2	31	Сэрэтяну Ф.П.; Бобылев С.Н.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.	
5.9	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
5.10	Приточно-вытяжная вентиляция	ТО-2			
5.11	Тельфер г/п 500 кг.	ТО-2			
5.12	Цепи оцинкованные	ТО-2			

26 12 2018 г.

Начальник службы В К Х



Чушкин А.Ю.

*Глобальный менеджер КЦЗ «Земблина Россети-1»*

*Иск = В. Возмещенов*

*28.12.2018г.*