

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления
КИЗ «Зеленая Роцца-1»



В.В.Кончиц

2024 г.

Экз. Заказчика



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Зеленая Роцца-Сервис»

И.Ю.Мойсов

2024 г.

ГРАФИК
планового обслуживания
электрооборудования КИЗ «Зеленая Роцца-1» на декабрь 2024 г.

Время обслуживания с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отмет. о вып.
	01.12-30.12.	Ежедневное дежурство с 9.00 до 18.00		Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
1. Линии электропередач 10 кВ					
1.1. Кабельные линии 10 кВ					
	03.12.	Фидер № 1 КЛ от РТП до ВЛЗ-10 кВ 3x120 мм ²	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	03.12.	КЛ от ТП №3 до ТП №3А (АСБл 3x120)	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	03.12.	КЛ от СИП 3 до КТП №№ 2,3,3А.	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
1.2. Воздушные линии-Самонесущий Изолированный Провод (СИП 3)- 10 кВ					
	03.12.	Фидер №1 ВЛЗ-10кВ СИП-3 сеч.95мм ²	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
1.3. Разъединитель Линейный Наружной установки Двухколонковый (РЛНД)- 10					
	03.12.	Разъединители РЛНД-10 (Ф 1)	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2. Распределительная трансформаторная подстанция (РТП)					
2.1. Территория РТП					
	10.12.	Территория РТП	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.2. Здание РТП					
	10.12.	Здание РТП	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.3. Печь ПЭТ					
	10.12.	Печь электрическая ПЭТ-4	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.4. Шкаф обогрева					

№ п/ п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отмет. о вып.
	10.12.	Шкаф обогрева	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.6. Трансформатор Масляный Герметичный (ТМГ) 400/10					
	10.12.	Трансформаторы ТМГ 400/10	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.7. Распределительное Устройство (РУ) – 0,4.					
2.7.1. Щит Односторонний (ЩО).					
	10.12.	Панель ЩО-91 (5,25,6,38,35)	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.7.2. Шкаф учёта электроэнергии					
	10.12.	Шкаф учёта электроэнергии	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.8. РУ – 10 кВ.					
2.8.1. Камера Сборная Односторонняя (КСО).					
	10.12.	Камера КСО-298	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.8.2. Счётчики учёта электроэнергии					
	10.12.	Счётчики учёта электроэнергии	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.8.3. Щит ШЭ-2					
	10.12.	Щит ШЭ-2	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
2.8.4. Щит учёта (ЩУ-2Т)					
	10.12.	Щит учёта ЩУ-2Т	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) № 2,3,3А.					
3.1. Территория КТП					
	12.12.	Территория КТП	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.2. Контейнер КТП					
	12.12.	Контейнер КТП	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.3. Трансформаторы ТМГ					
	12.12.	Трансформатор силовой ТМГ	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отмет. о вып.
3.4. Шины,кабели.					
	12.12.	Шины,кабели	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.5. Оборудование низковольтного щита.					
	12.12.	Лампа накаливания 220 В	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	12.12.	Разрядник РВН-0.5 У1 0.4 кВ	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	12.12.	Пускатель ПМЕ-221 220 В	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	12.12.	Разъединитель-рубильник РПС-0.4 кВ	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	12.12.	Трансформатор тока 0.4 кВ	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
	12.12.	Выключатель автоматический	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.6. Оборудование шкафа собственных нужд.					
	12.12.	Шкаф собственных нужд	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.7. Шины,кабели.					
	12.12.	Шины,кабели	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.8. Устройство управления наружным освещением.					
	12.12.	Устройство управления наружным освещением	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отмет. о вып.
3.9. Камера КСО.					
	12.12.	Разъединитель РВЗ-10 кВ Разрядник РВ-10 кВ Плавкая вставка ПТ-10 кВ	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
3.10. Шины,кабели.					
	12.12.	Шины,кабели	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
4. Линия электропередач 0,4 кВ					
4.1. Кабельные линии 0,4 кВ					
	17.12.	КЛ от РТП до опор	ТО1	Ерохин Б.А. Мельниченко М.А.	
4.2. Воздушные линии СИП 2А-0,4 кВ (а также система уличного освещения)					
	01.12-30.12.	ВЛИ СИП 2А сеч.3х70+54,6+2х25 мм2 от РТП		Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
6. Генераторы переменного тока					
	18.12.	Генераторы переменного тока	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
7. Водозаборный узел					
7.1	18.12.	Шкаф электрический	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
7.2	18.12.	Шкаф распределительный контрольных кабелей	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
7.3	18.12.	Электрические кабели	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
7.4	18.12.	Электрический котёл	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
7.5	18.12.	Светильники,вытяжная вентиляция	ТО1	Ерохин Б.А. Нечитайло Г.А.	
8. Система канализации					
8.1	01.12-30.12.	Электрические кабели, подходящие к агрегатам	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8.2	01.12-30.12.	Панель управления насосами	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8.3	01.12-30.12.	Электрические кабели,подходящие к агрегатам.Панель управления насосами (ГКНС).	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	

№ п/п	Дата	Наименование оборудования	Вид ремонта	ФИО исполнителя	Отмет. о вып.
8.4	01.12 - 30.12.	Светильники, вытяжная вентиляция (ГКНС).	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	
8.5	01.12 - 30.12.	Светильники (ГКНС)	ТО1	Нечитайло Г.А. Мельниченко М.А.	

Начальник службы

Орехов А.В.

«21» 11 2024 г

Главный инженер КСЗ "Зелёная Роща - 1"
Иван = В. Везиленков