

Экз. Заказчика



СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"
Дюмин В.М.

"20" октября 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Зеленая Роща Сервис"
Мойсов И.Ю.

20 10 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на НОЯБРЬ 2020 год

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя
	Ежедневное дежурство		ежедневно	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.
Юго-Западный микрорайон				
1.	Канализационная сеть			
1.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1	1; 2	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.
1.2	Смотровые колодцы	ТО-1		
2.	Напорная канализация			
2.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1	1; 2	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.
Западный микрорайон				
1.	Канализационная сеть			
1.1	Магистральные трубопроводы	ТО-1	3; 4; 5; 6	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.
1.2	Смотровые колодцы	ТО-1		
2.	Напорная канализация			
2.2	Камеры переключения		3; 4; 5; 6	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Лашко Н.С.
2.3	Оборудование колодцев	ТО-1		
2.4	Смотровые колодцы	ТО-1		
Центральный микрорайон				

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-2	7; 8; 9; 10	Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.
2.	Напорная канализация			
2.2	Камеры переключения	ТО-2	7; 8; 9; 10	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Сизонец А.А.
2.4	Смотровые колодцы	ТО-2		
2.5.	Камеры гашения	ТО-2		
2.6	Гасители напора	ТО-2		
Восточный микрорайон				
1.	Канализационная сеть			
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-2	11; 12	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.
2.	Напорная канализация			
2.2	Камеры переключения	ТО-2	11; 12	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Сизонец А.А.
2.4	Смотровые колодцы	ТО-2		
2.5.	Камеры гашения	ТО-2		
2.6	Гасители напора	ТО-2		
4	Напорный коллектор			
4.1	Магистральная трасса от ГКНС до Голицынских очистных сооружений	ТО-2	13; 14	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Стоян В.А.
4.2	Камеры переключения	ТО-2		
4.3	Оборудование колодцев	ТО-2		
4.4	Смотровые колодцы	ТО-2		
3.	Канализационные насосные станции № № 6; 1; 2А; 3В; 2В; 8; 9; 5А; 6А; 7; 4А; 3; 3Б; 2Б; 3А; 4; 5.			
3.1.	Колодец	ТО-2	15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 ; 23; 24; 25; 26; 27; 28 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29	Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Березаев И.М.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.Лашко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П.
3.2	Центробежные насосы	ТО-2		
3.3	Поплавковые датчики уровня .	ТО-2		
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2		

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2	15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29	Сизонец А.А.; Стоян В.А.;Березаев И.М.; Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.Лашко Н.С.; Сэрэтяну Ф.П. Бобылев С.Н.; Калинин А.М.; Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П.;Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Базылев Н.В.
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-2		
3.7	Штанги	ТО-2		
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2		
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2		
5	Главная канализационная насосная станция			
5.1	Здание ГКНС	ТО-1	29; 30	Лашко Н.С.;Ковеченков В.П.; Березаев И.М.
3.1.	Колодец	ТО-2		
3.2	Центробежные насосы	ТО-2		
3.3	Поплавковые датчики уровня .	ТО-2		
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2		
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2		
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-2		
3.7	Штанги	ТО-2		
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2		
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2		

"26" 10 2020 г.

Начальник службы

Чушкин А.Ю.

Губин Алексей Александрович

