

Экз. Заказчика

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО  
Председатель правления КИЗ " Зеленая Роща-1"  
Кончиц В.В.

Генеральный директор ООО " Зеленая Роща-Сервис"  
Мойсов И.Ю.

" 20 г.

" 20 г.

**ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ " ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1"  
на ФЕВРАЛЬ 2024 год**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		с 9:00 до 18:00	Ковеченков В.П.; Лашко Н.С. Болотный Н.М.; Стоян В.А.	
3.	Канализационные насосные станции №1; №6				
3.1.	Колодцы	ТО-1	1	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.;Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-1			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-1			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-1			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-1			
3.7.	Штанги	ТО-1			
3.8.	Цепи оцинкованные	ТО-1			
3.9.	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-1			
3.	Канализационные насосные станции №№-2А; 2В; 3В				
3.1.	Колодец .	ТО-1	2	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.;Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-1			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-1			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-1			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-1			

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-1	2	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.;Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
3.7	Штанги	ТО-1			
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-1			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором	ТО-1			
<b>Центральный микрорайон</b>					
<b>1.</b>	<b>Канализационная сеть</b>				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	3; 4; 5; 6; 7; 8	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-2	3; 4; 5; 6; 7; 8	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
<b>2.</b>	<b>Напорная канализация</b>				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	3; 4; 5; 6; 7; 8	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.;Сизонец А.А.; Болотный Н.М.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-2			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.4.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
2.5.	Камеры гашения	ТО-2			
2.6.	Гасители напора	ТО-2			
<b>3.</b>	<b>Канализационные насосные станции №№-2Б; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 5А; 6А; 7.</b>				
3.1.	Колодец	ТО-1	9; 10; 11; 12	Болотный Н.М.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.;	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-1			
3.3.	Поплавковые датчики уровня .	ТО-1			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-1			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-1			
3.7.	Штанги	ТО-1			
3.8.	Цепи оцинкованные	ТО-1			

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-1			
<b>Восточный микрорайон</b>					
<b>1.</b>	<b>Канализационная сеть</b>				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	15; 16; 17; 18; 19; 20	Сэрэтяну Ф.П.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.; Стоян В.А.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
<b>2.</b>	<b>Напорная канализация</b>				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	15; 16; 17; 18; 19; 20	Сэрэтяну Ф.П.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-2	15; 16; 17; 18; 19; 20	Сэрэтяну Ф.П.; Березаев И.М.; Ковеченков В.П.; Болотный Н.М.; Стоян В.А.	
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.4.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
2.5.	Камеры гашения	ТО-2			
2.6.	Гасители напора	ТО-2			
<b>4</b>	<b>Напорный коллектор</b>				
4.1	Магистральная трасса от ГКНС до Голицынских очистных сооружений	ТО-2	21; 22; 24; 25; 26; 27; 28	Сизонец А.А.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
4.2	Камеры переключения	ТО-2			
4.3	Смотровые колодцы	ТО-2			
4.4	Задвижки фланцевые	ТО-2			
<b>5</b>	<b>Главная канализационная насосная станция</b>				
5.1	Здание ГКНС	ТО-2	29	Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Сизонец А.А.	
5.2	Колодец ГКНС	ТО-1			
5.3	Центробежные насосы	ТО-1			
5.4	Расходомеры ультразвуковые	ТО-1			
5.5	Напорные патрубки	ТО-1			
5.6	Задвижки фланцевые	ТО-1			
5.7	Шаровые обратные клапаны	ТО-1			

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Примечание
5.8	Штанги	ТО-1	29	Стоян В.А.; Ковеченков В.П.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Сизонец А.А.	
5.9	Поплавковые датчики уровня	ТО-1			
5.10	Приточно-вытяжная вентиляция	ТО-1			
5.11	Тельфер г/п 500 кг.	ТО-1			
5.12	Цепи оцинкованные	ТО-1			

« 20 » 01 2024г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

Гл. инженер ИИЗ  В.Верховский