

СОГЛАСОВАНО
 Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"
 Конциц В.В.



" 20 " г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник службы ООО "Зеленая Роща Сервис"
 Чушкин А.Ю.
 по доверенности № 8 от 19.12.2024г.

" 24 " 12 2024 г.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ЯНВАРЬ 2025 год

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		с 9:00 до 18:00	Ковеченков В.П.; Лашко Н.С. Болотный Н.М.; Стоян В.А.	
Юго-Западный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	9; 10; 11; 12	Березаев И.М.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.	Напорная канализация				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	9; 10; 11; 12	Березаев И.М.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-1			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.4.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.5.	Камеры гашения	ТО-1			
2.6.	Гасители напора	ТО-1			
3.	Канализационные насосные станции №1; №6				
3.1.	Колодцы	ТО-1	13	Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			


№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2	13	Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.	
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7.	Штанги	ТО-2			
3.8.	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9.	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2			
Западный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	14; 15; 16; 17; 18; 19	Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.	Напорная канализация				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	14; 15; 16; 17; 18; 19	Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-1			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.4.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.5.	Камеры гашения	ТО-1			
2.6.	Гасители напора	ТО-1			
3.	Канализационные насосные станции №№-2А; 2В; 3В				
3.1.	Колодцы	ТО-1	20; 21	Болотный Н.М.; Сизонец А.А. Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.7	Штанги	ТО-2	20; 21	Болотный Н.М.; Сизонец А.А.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.	
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором	ТО-2			
3.	Канализационные насосные станции №№-2Б; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 5А; 6А; 7.				
3.1.	Колодец	ТО-1	22; 23; 24; 25	Болотный Н.М.; Ковеченков В.П.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.	
3.2	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3	Поплавковые датчики уровня .	ТО-2			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7	Штанги	ТО-2			
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2			
4	Напорный коллектор				
4.1	Магистральная трасса от ГКНС до Голицынских очистных сооружений	ТО-2	28; 29	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
4.2	Камеры переключения	ТО-1			
4.3	Смотровые колодцы	ТО-1			
4.4	Задвижки фланцевые	ТО-1			
5	Главная канализационная насосная станция				
5.1	Здание ГКНС	ТО-1	30; 31	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
5.2	Колодец ГКНС	ТО-1			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
5.3	Центробежные насосы	ТО-2	30; 31	Лашко Н.С.; Ковеченков В.П.; Березаев И.М.	
5.4	Расходомеры ультразвуковые	ТО-2			
5.5	Напорные патрубки	ТО-2			
5.6	Задвижки фланцевые	ТО-2			
5.7	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
5.8	Штанги	ТО-2			
5.9	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
5.10	Приточно-вытяжная вентиляция	ТО-2			
5.11	Тельфер г/п 500 кг.	ТО-2			
5.12	Цепи оцинкованные	ТО-2			

"24" 12 2024 г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

Технический специалист ИКВЗ  В. В. ...