

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"  
Кончиц В.В.

" " 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО "Зеленая Роща Сервис"  
Мойсов И.Ю.

20\_\_ г.

## ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на ЯНВАРЬ 2026 ГОД

№ п/п	Наименование оборудования	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
Юго-Западный микрорайон					
1.	Канализационная сеть				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1			
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1	12; 13; 14	Болотный Н.М.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.	Напорная канализация				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1			
2.2.	Камеры переключения	ТО-1			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.4.	Задвижки фланцевые	ТО-1	12; 13; 14	Болотный Н.М.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
2.5.	Камеры гашения	ТО-1			
2.6.	Гасители напора	ТО-1			
3.	Канализационные насосные станции №1; №6				
3.1.	Колодцы	ТО-1			
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2	15	Болотный Н.М.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2	15	Болотный Н.М.; Стоян В.А.; Ковеченков В.П.	
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7.	Штанги	ТО-2			
3.8.	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9.	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2			
<b>Западный микрорайон</b>					
<b>1.</b>	<b>Канализационная сеть</b>				
1.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	16; 17; 18; 19; 20	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Стоян В.А.	
1.2.	Смотровые колодцы	ТО-1			
1.3.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
<b>2.</b>	<b>Напорная канализация</b>				
2.1.	Магистральные трубопроводы	ТО-1	16; 17; 18; 19; 20	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Березаев И.М.; Стоян В.А.	
2.2.	Камеры переключения	ТО-1			
2.3.	Смотровые колодцы	ТО-1			
2.4.	Задвижки фланцевые	ТО-1			
2.5.	Камеры гашения	ТО-1			
2.6.	Гасители напора	ТО-1			
<b>3.</b>	<b>Канализационные насосные станции №№-2А; 2В; 3В</b>				
3.1.	Колодцы	ТО-1	21; 22	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
3.2.	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3.	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6.	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.7	Штанги	ТО-2	21; 22	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором	ТО-2			
<b>3.</b>	<b>Канализационные насосные станции №№-2Б; 3; 3А; 3Б; 4; 4А; 5; 5А; 6А; 7.</b>				
3.1.	Колодец	ТО-1	23; 24; 25	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
3.2	Центробежные насосы	ТО-2			
3.3	Поплавковые датчики уровня .	ТО-2			
3.4.	Напорные патрубки	ТО-2			
3.5.	Задвижки фланцевые	ТО-2			
3.6	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
3.7	Штанги	ТО-2			
3.8	Цепи оцинкованные	ТО-2			
3.9	Вытяжная труба с дефлектором.	ТО-2			
<b>4</b>	<b>Напорный коллектор</b>				
4.1	Магистральная трасса от ГКНС до Голицынских очистных сооружений	ТО-2	28; 29	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.	
4.2	Камеры переключения	ТО-1			
4.3	Смотровые колодцы	ТО-1			
4.4	Задвижки фланцевые	ТО-1			
<b>5</b>	<b>Главная канализационная насосная станция</b>				
5.1	Здание ГКНС	ТО-1	30; 31	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.	
5.2	Колодец ГКНС	ТО-1			

№ п/п	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
5.3	Центробежные насосы	ТО-2	30; 31	Лашко Н.С.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.	
5.4	Расходомеры ультразвуковые	ТО-2			
5.5	Напорные патрубки	ТО-2			
5.6	Задвижки фланцевые	ТО-2			
5.7	Шаровые обратные клапаны	ТО-2			
5.8	Штанги	ТО-2			
5.9	Поплавковые датчики уровня	ТО-2			
5.10	Приточно-вытяжная вентиляция	ТО-2			
5.11	Тельфер г/п 500 кг.	ТО-2			
5.12	Цели оцинкованные	ТО-2			

"20" 12 2025 г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

*Григорьев Александр ИИИ Юн = В. Веземинкович*