

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления КИЗ "Зеленая Роща-1"  
Конциг В.В.

20 г.



Экз. Заказчика

Генеральный директор ООО "Зеленая Роща-Сервис"  
Мойсов И.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

20 г.

## ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КИЗ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА-1" на АВГУСТ 2024 год

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
	Ежедневное дежурство		ежедневно с 9-00 до 18-00	Ковеченков В.П.; Сизонец А.А.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.	
<b>Центральный микрорайон</b>					
<b>2.</b>	<b>Водопроводная сеть</b>				
2.2.	Смотровые колодцы	ТО-1	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	Стоян В.А; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.Сизонец А.А. Лашко Н.С.	
<b>1.</b>	<b>Водозаборный узел (ВЗУ-1)</b>				
1.1.; 1.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильонов, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.2.	Визуальный осмотр водопроводной башни, емкости чистой воды, дренажного колодца		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 1.3.8.- 1.3.11.	Резервуар чистой воды	ТО-2	15; 16; 17	Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.; Сизонец А.А.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
1.9.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		7	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		7; 18	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М. Березаев И.М.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		7; 18	Лашко Н.С.; Стоян В.А.; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М. Березаев И.М.	
1.	<b>Водозаборный узел (ВЗУ-1; ВЗУ-2)</b>				
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Березаев И.М.	
1.10.; 1.11.; 1.13.; 1.14.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		9; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Стоян В.А.	
1.12.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		9; 24	Сэрэтяну Ф.П.; Сизонец А.А.; Березаев И.М.; Стоян В.А.	

№ по годовому графику	Наименование работ	Вид обслуживания	Период обслуживания	Фамилия исполнителя	Отметка о выполнении
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		
<b>3.</b>	<b>Водозаборный узел (ВЗУ-2)</b>				
3.1.; 3.5.	Осмотр внешнего и внутреннего состояния павильона, счетчиков воды, фиксация в журнале расхода воды за сутки		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.6.	Контроль работы и визуальный осмотр панелей управления скважинными насосами, панелей управления и насосов станции 2-го подъема, станции водоподготовки, системы УФ-обеззараживания воды.		ежедневно	Ковеченков В.П.; Сэрэтяну Ф.П.; Стоян В.А.; Болотный Н.М.	
3.8.	Влажная уборка павильонов и очистка от пыли всего оборудования		17	Болотный Н.М.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.	
3.9.; 3.10.; 3.12.; 3.13.	Визуальная проверка всех внутренних водопроводов на герметичность, накопительных емкостей на герметичность, кессонов с оголовками скважин, состояния гидробака, проверка давления, подкачка при необходимости.		3; 17	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.; Стоян В.А.	
3.11.	Осмотр исправности ворот, калиток, забора, замков		3; 17	Сэрэтяну Ф.П.; Лашко Н.С.; Болотный Н.М.; Березаев И.М.;	
3.20.	Укос травы, удаление кустарников		по необходимости		
<b>Восточный микрорайон</b>					
<b>2.</b>	<b>Водопроводная сеть</b>				
2.1.	Магистральные водопроводы	ТО-2	20; 21; 22; 23	Березаев И.М.; Сэрэтяну Ф.П.; Болотный Н.М.	

"13" 07 2024 г.

Начальник службы  Чушкин А.Ю.

 В.В. Вознесенский

